



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия
в Баргузинском районе.**

ул. Братьев Козулиных, д. 69, с. Баргузин, 671610

тел/факс: (8-30131) 42-9-90E-mail : barg@03.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил

«20» апреля 2015 г.

№ 11

с. Баргузин

(место составления)

При проведении планового выездного мероприятия по контролю (надзору) с «10» часов «00» минут «07» апреля 2015 г. по «15» часов «00» минут «20» апреля 2015 г. в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Усть-Баргузинская средняя общеобразовательная школа им. Шелковникова К.М.» по адресу/адресам: 671623, Республика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Оцмика, д. 24

(указать полное наименование объекта, его принадлежность, адрес расположения)

В действиях юридического лица, должностного лица

Сведения о юридическом лице:

Наименование юридического лица – муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Усть-Баргузинская средняя общеобразовательная школа имени К.М.Шелковникова», сокращенное наименование юридического лица МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. К.М. Шелковникова».

Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1020300507875 от 15.12.1994 г., ИНН/КПП 0301001696/030101001

л/с 20026Ш19370 УФК по Республике Бурятия, расч. сч. № 40701810300001000009 ГРКЦ НБ РБ Банка России БИК 048142001

Юридический адрес: 671623, Республика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Оцмика, д. 24

Фактический адрес: 671623, Республика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Оцмика, д. 24
Руководитель учреждения – Вильмова Марина Георгиевна, директор МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. Шелковникова К.М.», приказ о назначении на должность директора № 25а от 28 июня 2002 г.

Законный представитель юридического лица – Вильмова Марина Георгиевна, директор МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. Шелковникова К.М.», приказ о назначении на должность директора № 25а от 28 июня 2002 г.

Дата, месяц, год рождения – 07 августа 1966 года рождения

Место рождения – г. Нижнеудинск Иркутской области

Гражданство – гражданин РФ Семейное положение – замужем

Место регистрации и жительства, телефон – 671624, Республика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Баргузинская, д. 100, тел. 89243992005

Место работы, должность: директор МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. Шелковникова К.М.», приказ о назначении на должность директора № 25а от 28 июня 2002 г.

Документ, удостоверяющий личность – паспорт серии 81 11 № 413220 выдан 05.09.2011 г. ОВД Баргузинского района Республики Бурятия, ИНН 030100353908

Подвергалось ли ранее административной ответственности – нет

Сведения о должностном лице:

ФИО: Вильмова Марина Георгиевна

Дата, месяц, год рождения – 07 августа 1966 года рождения

Место рождения – г. Нижнеудинск Иркутской области

Гражданство – гражданин РФ Семейное положение – замужем

Место регистрации и жительства, телефон – 671624, Республика Бурятия, Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Баргузинская, д. 100, тел. 89243992005

Место работы, должность: директор МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. Шелковникова К.М.», приказ о назначении на должность директора № 25а от 28 июня 2002 г.

Документ, удостоверяющий личность – паспорт серии 81 11 № 413220 выдан 05.09.2011 г. ОВД Баргузинского района Республики Бурятия, ИНН 030100353908

Подвергалось ли ранее административной ответственности – нет

выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

1. В нарушение требований ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (далее по тексту ФЗ № 52 от 30.03.1999 г.), п. 1.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10) предусматривающего, что образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с законодательством РФ. Условием для принятия решения о выдаче лицензии является представление соискателем лицензии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, территорий, помещений, оборудования, и иного имущества, режима образовательного процесса, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности представлено санитарно-эпидемиологическое заключение № 03.БЦ.03.112.М.001597.08.08 от 28 августа 2008 г. о соответствии СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утративших силу с момента введения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 г.
2. В нарушение требований ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 6.10. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.03 № 118 (далее по тексту СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), предусматривающего, что в качестве источников света при искусственном освещении следует применять преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) и допускающего применение металлогалогенных ламп при устройстве отраженного освещения в производственных и административно-общественных помещениях; п. 6.11 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, предусматривающего, что для освещения помещений с ПЭВМ следует применять светильники с зеркальными параболическими решетками, укомплектованными электронными пуско-регулирующими аппаратами (ЭПРА), допускающего использование многоламповых светильников с ЭПРА, состоящими из равного числа опережающих и отстающих ветвей и не допускающего применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток в кабинете информатики в качестве источников искусственного освещения приняты светильники с лампами накаливания в защитных плафонах.
3. В нарушение требований ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, предусматривающего, что конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию; п. 9.7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, предусматривающего, что поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений, в кабинете информатики в качестве стульев предназначенных для работы за ПЭВМ применены ученические нерегулируемые и немаркированные стулья не позволяющие обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ и изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.
4. В нарушение требований ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающего, что столярные и слесарные мастерские и кабинеты обслуживающего труда оборудуются умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами, в слесарной и столярной мастерской отсутствуют умывальные

5. В нарушение требований ст. 17 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», предусматривающего, что примерное меню разрабатывается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим питание в образовательном учреждении, и согласовывается руководителями образовательного учреждения и территориального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор представлено примерное меню на период не менее двух недель (10-14 дней), не согласованное с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе.
6. В нарушение требований ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 частично отсутствует регулируемая мебель, за исключением кабинетов русского языка и литературы, кабинета биологии.
7. В нарушение требований ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающего, что основным видом ученической мебели для обучающихся I ступени образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости учащиеся I ступени образования обеспечены школьными партами без регулятора наклона поверхности рабочей плоскости.
8. В нарушение требований ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающего, что в помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины в лаборантских кабинетах физики и химии не предусмотрены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды.
9. В нарушение требований ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривающего, что кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами фактически в наличии два кабинета химии, в одном из них установлен вытяжной шкаф промышленного производства, в другом вытяжной шкаф в неисправном состоянии (разобран). В лаборантских кабинетах химии не предусмотрены вытяжные шкафы.
10. В нарушение требований ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете физики установлена раковина без подводки системы водоснабжения, во втором кабинете химии и в лаборантских система водоснабжения не подведена, не предусмотрена раковина без подводки систем горячего и холодного водоснабжения в кабинете домоводства.
11. В нарушение требований ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 полы в компьютерном классе покрыты линолеумом, целостность которого нарушена, требуется замена.
12. В нарушение требований ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 при спортивных залах не предусмотрены отдельные душевые, туалеты для мальчиков и девочек.
13. В нарушение требований ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 исходя из количества санитарных приборов (для девочек: 4 унитаза, 2 раковины; для мальчиков 4 унитаза, 2 раковины), на 1 унитаз приходится по 123 девочки и 124 мальчика; на раковину приходится по 246 девочек и 247 мальчиков, **при норме из расчета:** 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек. 1 унитаз, 1 умывальник на 30 мальчиков.
14. В нарушение требований ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 Наполняемость в первых классах, во вторых классах (за исключением 2 «в»), в 3 «а», 3 «б», в четвертых классах, 5-х классах, в 6 «в», 8 «а», 9-х классах и в 10 «а» превышает 25 человек.
15. В нарушение требований ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 допускается проведение трудных по шкале трудности предметов на первых, пятых и шестых уроках при нормативе: для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводится на 2 уроке, 2-4 классов – на 2-3 уроках, 5-11 классов – на 2-4 уроках.
16. В нарушение требований ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 10.11, 10.16 Приложения № 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 не соблюдаются гигиенические рекомендации при составлении расписания уроков, так в 5 «а», «б» классе на понедельник приходится 40 баллов, а на вторник – 38 баллов, при нормативе уровень умственной работоспособности нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели (Приложение № 3 СанПиН 2.4.2.2821-10), в первых классах, в 5 «в» максимальное количество баллов приходится на пятницу и понедельник, в 6 «а» - на четверг и пятницу, в 6 «б» - на пятницу, в 7 «а» - на понедельник и среду, в 7 «б», 7 «в», 8 «а», 8 «б», 8 «в» - на понедельник, в 9 «б» среда является облегченным днем. Не соблюдаются гигиенические рекомендации при составлении расписания уроков, так уроки физической культуры проводятся перед уроками с письменными заданиями, при нормативе занятия физической культурой рекомендуется проводить в числе последних уроков, после уроков физкультуры не проводятся уроки с письменными заданиями и контрольные работы.

17. В нарушение требований ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 перерыв в пятых, шестых, седьмых, восьмых, девярых классах между 1-м и 2-м, 5-м и 6-тым уроками составляет 5 минут при нормативе не менее 10 минут.

Своими действиями:

юридическое лицо – МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. К.М.Шелковникова», должностное лицо – Вильмова Марина Георгиевна, директор МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. Шелковникова К.М.», приказ о назначении на должность директора № 25а от 28 июня 2002 г., совершили административные правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 6.6, ч. 1ст.6.7 КоАП РФ.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения условий возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

1. Оформить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 г. зданий, территорий, помещений, оборудования, и иного имущества, режима образовательного процесса используемых при осуществлении образовательной деятельности.
2. Предусмотреть в качестве источников света при искусственном освещении кабинетов информатики преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ и компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) и допускающего применение металлогалогенных ламп при устройстве отраженного освещения в производственных и административно-общественных помещениях; светильники с зеркальными параболическими решетками, укомплектованными электронными пуско-регулирующими аппаратами (ЭПРА), допускающего использование многоламповых светильников с ЭПРА, состоящими из равного числа опережающих и отстающих ветвей и не допускающего применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток.
3. Обеспечить кабинеты информатики мебелью конструкция которых должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. Также предусмотреть, что поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.
4. Обеспечить столярные и слесарные мастерские и кабинеты обслуживающего труда умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенцами или бумажными полотенцами.
5. Обеспечить разработку примерного меню на период не менее двух недель. Меню согласовать с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе.
6. Обеспечить учебные классы регулируемой мебелью.
7. Обеспечить кабинеты учащихся I ступени ученической мебелью оборудованной регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.
8. Предусмотреть в кабинетах физики, химии и дооволства умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.
9. Предусмотреть в лаборантских кабинетов химии вытяжные шкафы, отремонтировать вытяжной шкаф во втором кабинете химии.
10. Произвести замену полового покрытия в кабинете информатики.
11. Предусмотреть при спортивных залах не предусмотрены отдельные душевые, туалеты для мальчиков и девочек.
12. Предусмотреть наличие достаточного количества санитарных приборов в туалетах **из расчета:** 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек. 1 унитаз, 1 умывальник на 30 мальчиков.
13. Исключить переуплотненность класс-комплектов
14. В нарушение требований ст. 28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 допускается проведение трудных по шкале трудности предметов на первых, пятых и шестых уроках при нормативе: для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводится на 2 уроке, 2-4 классов – на 2-3 уроках, 5-11 классов – на 2-4 уроках.
15. Обеспечить составление учебного расписания в соответствии с требованиями санитарных правил.
16. Обеспечить достаточность продолжительность перерывов между уроками в соответствии с

17. Разработать и согласовать в ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе ПЛАН корректирующих мероприятий по выявленным нарушениям с указанием сроков и ответственных лиц.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на юридическое лицо МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. К.М.Шелковникова»
(должность, фамилия, имя, отчество)

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Баргузинском районе – в срок до 01 мая 2016 г.

Представляемая информация должна содержать подробный отчет о принятых мерах. Настоящее предписание в течение трех месяцев может быть обжаловано лицами, указанными ст. 198 Арбитражно – процессуального кодекса РФ, арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным главой 24 АПК РФ (ч. 4 ст. 198 АПК РФ)

Главный государственный
санитарный врач по Республике Бурятия
по Баргузинскому, Курумканскому,
Прибайкальскому районам



(подпись)

(Галсанов Б.Ч.)
(фамилия, инициалы)

Копию настоящего предписания получил (а) «20» апреля 2015 г.

Директор МБОУ «Усть-Баргузинская СОШ им. Шелковникова К.М.»
(должность)



(подпись)

М.Г. Вильмова
(фамилия, инициалы)